

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ18.01.2011 № 3909
На № _____ от _____**ДНП «Крона»**

Технические условия подключения подготовлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 года «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Технические условия подключения разработаны на основании запроса ДНП «Крона» вх. №3909 от 14.12.2010 года.

В качестве источника газоснабжения жилых домов ДНП «Крона» вблизи д.Веретенки Истринского района с планируемым максимальным потреблением газа 105 м³/час может быть использован строящийся газопровод высокого давления Р=1,2 МПа D=300 мм, к ДПК «Веретенки».

Ориентировочное расстояние от источника 0,4 км.

Срок действия технических условий подключения 1 год.

Заместитель Генерального директора-
Главный инженер



Е.Д. Шумейко

Начальник технического отдела



Т.Н. Овчинникова